

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЗАРЕЧЕНСКАЯ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА»

Удмуртская Республика, Граховский район,

с. Заречный, ул. Школьная, д. 3

427733

Тел. 8-(34163) 53218

25.01.2021 № 6

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике	Внеплановая, выездная	08.04.2019 по 10.04.2019	- не проводится раз в год огнезащитная обработка деревянных конструкций -двери лестничных клеток не имеют уплотнителей в притворах -не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрытия дверей	- произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. Протокол № 140/Д от 08.05.2020. сертификат соответствия № С- RU. ПБ 25.В.04365 - на лестничных площадках установлены новые двери с механизмами самозакрытия

			<p>лестничных клеток -в школьной мастерской отсутствует дополнительный выход непосредственно наружу -части здания не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости -ступени лестничных маршей окрашены с применением материалов с высоким классом пожарной опасности</p>	<p>- в школьной мастерской сооружён дополнительный выход непосредственно наружу - части здания разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости - на ступенях лестничных маршей использованы декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности менее чем КМ-1</p>
<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике</p>	<p>Плановая, выездная</p>	<p>13.03.2019 по 09.04.2019</p>	<p>-потолки, полы, стены в кабинетах и коридорах с щелями и трещинами, требуют ремонта - в кабинетах классные доски коричневого цвета, не имеют антибликового покрытия - 12 дневное меню не соответствует рекомендуемой форме</p>	<p>- произведён капитальный ремонт: постелены новые полы, выровнены стены, установлен подвесной потолок -приобретены классные доски с антибликовым покрытием для 12 –ти кабинетов -разработано 12 дневное меню, которое соответствует рекомендуемой форме</p>

25.01.2021г. Директор школы



Храмова В.В.